



Број:1941/3-1
Датум: 28.06.2013. године

Предмет: Појашњење конкурсне документације ЈНМВ набавка опреме – клима уређаји бр. 6/2013 – одговор на питање.

На захтев заинтересованог лица од 27.06.2013. године, упућеног путем електронске поште, у коме је постављено следеће питање:

1. „Замолили бисмо Вас да нам дате информацију које је предвиђено растојање између унутрашње и спољашње јединице клима уређаја, јер нам је наведена информација потребна за планирање уградње уређаја?“

Одговор је:

1. Према Обрасцу понуде у нашој конкурсној документацији за набавку клима уређаја број 6/2013, наведено је у којим ће се слушаоницама уграђивати клима уређаји, односно где су позиције тих слушаоница. Три слушаонице у које се уграђују по три климе 12000 BTU налазе се на првом спрату Факултета. У две слушаонице на првом спрату растојање између унутрашње и спољашње јединице ће према нашој процени бити од 3 до 4 метра – слушаонице Д-116 и Д-117.

У слушаоници Е-105, која се такође налази на првом спрату Факултета, растојање између унутрашње и спољашње јединице клима уређаја ће према нашој процени бити од 1,5 до 2 метра.

Једна слушаоница (Е-4) се налази у приземљу Факултета, уграђују се 3 (три) клима уређаја и очекивано растојање између унутрашње и спољашње јединице клима уређаја је до 1,5 метра.

Три клима уређаја 9000 BTU се уграђују у канцеларијама у приземљу и сутерену (једна по канцеларији) и очекивано растојање између спољашње и унутрашње јединице је дебљина зида или максимално очекивано до 1-ог метра.

Свим потенцијалним понуђачима је дозвољено да изврше преглед слушаоница на Факултету и ураде своју процену растојања између унутрашњих и спољашњих јединица у складу са сопственим проценама могућности уградње.